

Taksäkerhetsanordningar, LOBAS Bärläktssteg och Glidskydd för stege

Innehavare/Utfärdat för

Lonevåg Beslagfabrikk A/S

Hovdavegen 18, NO-5282 Lonevåg, Norge
Organisationsnummer/VAT nummer: 828824112
Tel: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no, hemsida: www.lobas.no

Information lämnas av

Benders Sverige AB, Box 20, 535 21 Kvänum, Tel: +46 10 888 00 00
E-post: info@benders.se, hemsida: www.benders.se

Produktbeskrivning

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna samt glidskydd för lös stege vid takfot. Produkterna är tillverkade av stål med ytskikt av zink kombinerat med pulverlack.

Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla.

Handelsnamn

LOBAS Bärläktssteg och Glidskydd för stege

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Tillträdesanordningar

8:242*

*Taksteg är godkända för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Bärläktssteg Benders, TA-4-08-36_R6-V2, 02.09.2020

Monteringsanvisning Glidskydd för stege, Benders, TA-4-06-37_R3.

Typgodkännande 0316/03 | 2020-09-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2



2P05703



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-04-0323. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Lonevåg Beslagfabrikk A/S, Hovdavegen 18, NO-5282 Lonevåg, Norge.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Lobas
Bärläktssteg resp. Glidskydd
nr/datum
0316/03
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P800504, 5P02441 och 5P07741 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 8P00514-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Ritningsförteckning daterad 2020-07-02.

Kommentarer

Takstegen är inte avsedda för som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsselar i enlighet med BBR 8:243.

Glidskydd för steg uppfyller krav enligt SS 831342:2014 (Taksäkerhet – Glidskydd för lösa stegar – Funktionskrav).

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson