

ELINSTALLATIONER

Elarbeten utförs av behörig installatör. Komponenter med hög kvalitet ska användas, vi rekommenderar följande, alternativt likvärdiga produkter där kvalitetsintyg kan uppvisas.

Säkerställ att jordfelsbrytare är installerad.

Komponenter	Förklaring	Modellbeteckning	Fabrikat
Fläkt	Dimension på fläkten anpassas efter den luftvolym som ska om-sättas i grunden, vilket motsvarar 1 till 2 ggr/timme.	Kanalfläkt CK 125 A	Östberg
Beröringsskydd	Beröringsskydd monteras på fläkt	Beröringsskydd BSV	Östberg
Vridströmställare	Vridströmsställare för att kunna bryta strömmen till fläkten	Aqua-Stark 2-polig IP44	Schneider electric
Regulator	Regulator för att ställa in rätt nivå på luftflödet ut från grunden	Transformatorregulator VRTE	Östberg
Tryckvakt	Tryckvakt för mätning av differenstryck över fläkt	Tryckvakt DTV 200	Regin
Ljuddämpare	Ljuddämpare installeras om bedömning görs att störande fläktljud behöver åtgärdas.	Ljuddämpare Silencer	Systemair
Driftlarm	Givare nere i modulgrunden, ljussignal placeras i huset enligt hus-tillverkarens angivna plats. Funktionen är att lampan lyser grönt när fläkten är igång. (Vid flödes-bortfall slocknar lampan).	Ljussignal Grön E10 Vit EXXACT	Schneider electric